

別紙4 設備諸条件一覧表

		内容(県施工内容)	備考
建築	床	OAフロア、ビニル床タイル	OAフロア H=100、 積載荷重 3000N/m ²
	巾木	ビニル巾木	
	壁	普通石膏ボード、つや有合成樹脂エマルションペイント(EP-G)	
	柱型	普通石膏ボード、つや有合成樹脂エマルションペイント(EP-G)	
	天井	普通石膏ボード+ロックウール化粧吸音板	
	サイン等	なし	
	建具	親子扉 W:1200 戸当たりフック付き	
	ブラインド・カーテン等	なし	
電気設備	幹線設備	なし	
	誘導灯設備	なし	大部屋における法定設備で標準配置
	照明	埋込型LED照明 4台設置	
	非常照明	なし	大部屋における法定設備で標準配置
	非常放送	埋込型スピーカー 1台設置	
	カットオフリレー用配線	なし	
	火災報知設備	煙感知器 1個設置	
	電話(メタル配線)	内線のためのアウトレットあり	
	情報(光配線)	なし	
	テレビ共聴設備	なし	
	入退室管理・機械警備	なし(シリンダー錠管理)	
空調換気設備	空調設備	天井カセット形1方向吹出し(冷房能力2.8kW)×2台	
	給気設備	天井隠蔽ダクト型全熱交換器による給気(390m ³ /h)	
	排気設備	天井隠蔽ダクト型全熱交換器による排気(390m ³ /h)	
	排気設備(フライヤー)	なし	
	冷凍冷蔵庫設備	なし	
	空調ドレン排水設備	天井内	
	冷凍冷蔵庫ドレン排水設備	なし	
	【参考】外気条件	夏季 温度34℃DB、湿度62%RH 冬季 温度1.3℃DB、湿度67%RH	
	【参考】室内湿度	夏季 温度26℃DB、湿度成行き 冬季 温度22℃DB、湿度40%RH	
	【参考】外気導入量	390m ³ /h(外気導入量30m ³ /h・人×13人相当)	
給排水衛生設備	給水設備(上水)	なし	
	都市ガス設備	不可	
	雑排水設備	なし	
	通気設備	なし	
	給湯設備	なし	
	消火器	なし	

※室外機(コンデンシングユニット)が必要な冷凍冷蔵庫設備については、冷媒管用スリーブ等を設けていないため設置できません。