

○7文世第26号アルカスSASEBO非常用発電設備及び直流電源装置更新修繕業務 質問回答書

質問番号	質問項目	質問内容	回答
【質問1】	仕様書	発電機のメーカーの記載が無いのですがメーカー及び型式を御教授頂けませんでしょうか。	既設の発電機は富士電機「750kVA ディーゼル発電装置 (PAG750Z)」です。うちディーゼル機関については三菱「S12A2-PTA」を使用しています。