

低濃度PCB廃棄物保管場所リスト

グループ	保管事業場	事業場住所	保管場所状況			駐 車 場			駐 車 場 ～ 保 管 場 所				
			対応可能 時間帯	保管場所 ・階数	段差の有無	10トントラック 進入の可否	駐車可能 ・不可能	トラック大きさ 制限の有無	トラックの横 づけの可否	段差の有無	搬出時 最狭小幅（m）	距離（m）	屋根等の有無
A	①長崎西高等学校	長崎市竹の久保町12-9	8:00～16:30 （平日）	電気室 （1F）	無	可	可	無	可	有 （13cm程度と6 cm程度計2か 所）	0.76m	44m	無
			8:00～16:30 （平日）	体育倉庫 （1F）	無	可	可	無	可	有 （6cm程度1か 所）	1.6m	4m	有
	②長崎北陽台高等学校	西彼杵郡長与町高田郷3672	8:30～17:00 （平日）	電気室 （1F）	有 （1cm程度が1箇所）	可 （周回やスイッチ不可のため、搬出前後どちらからでも50m程度のバック走行が必要）	可能	有 （幅2.9m、高さ5.4m未満）	可	2箇所有 （1cm程度）	1m （電気室出入口）	約5m	無
	⑬長崎工業高等学校	長崎市岩屋町41-22	9:00～17:45 （平日）	第2電気室 （1F）	無	可	可能	無	小型トラック 可	無	1.2m （電気室出入口）	横づけ約3m	有 （高さ2.7m未満）
									大型トラック 否	無	1.2m （電気室出入口）	約100m	有 （高さ2.7m未満）
	⑰西彼農業高等学校	西海市西彼町上岳郷323	8:45～17:00 （平日）	電気室 （教室棟地下1階）	有 （10cm程度が出入口に1箇所）	可	可能 （短時間のみ）	無	可	1箇所有 （10cm程度、スロープ有）	1m （電気室出入口）	約5m	無
B	④諫早高等学校	諫早市東小路町1-7	8:00～16:30 （平日）	電気室 （1F）	有 （10cm程度が1箇所、出入口付近に30cm程度の溝あり）	可	可能 （短時間のみ）	無	否	有 （1cm程度）	0.8m （電気室出入口）	約20m	無
	⑤西陵高等学校	諫早市多良見町化屋1387-2	9:00～16:00 （平日）	機械室 （1F）	有 （15cm程度が1箇所）	可	可能 （短時間のみ）	無	可	無	0.7m （機械室入口）	約300m	無
	⑥大村高等学校	大村市久原1-591	8:00～16:30 （平日）	電気室 （1F）	無	否	可能	無	可	1か所有 （15cm程度・2段）	0.8m （電気室入口）	約3m	無
	⑬諫早農業高等学校	諫早市立石町1003	9:00～17:00 （平日）	電気室 （2F）	有 （階段が計23段）	可	可能	無	否	階段下までに 2箇所有 スロープも有	1m （電気室出入口）	約150m	無
	⑭大村城南高等学校	大村市久原1-416	8:30～16:45	電気室 （1F）	無	可	可能 （短時間のみ）	トラック動線 道幅最狭小幅3m	可	1か所 18cm×2段	80cm	15m程度	有
	㉔諫早特別支援学校	諫早市真崎町1670-1	9:30～13:00 （平日）	屋外倉庫 （1F）	無	不可	可能 （日程・時間調整が必要）	有 （4トン車以下）	可	1箇所有 （5cm程度）	1.5m （搬出通路）	14m（舗装路） 10m（未舗装路） 計24m	無

低濃度PCB廃棄物保管場所リスト

グループ	保管事業場	事業場住所	保管場所状況			駐 車 場			駐 車 場 ～ 保 管 場 所				
			対応可能 時間帯	保管場所 ・階数	段差の有無	10トントラック 進入の可否	駐車可能 ・不可能	トラック大きさ 制限の有無	トラックの横 づけの可否	段差の有無	搬出時 最狭小幅（m）	距離（m）	屋根等の有無
D	⑦国見高等学校	雲仙市国見町多比良甲1020	9:00～16:00 （平日）	階段下倉庫 （1F）	無	可	可	無	不可	2 箇所有 （5cm、13cm程度）	0.8m （倉庫出入口）	約104m	無
	⑧島原翔南高等学校	長崎県南島原市西有家町須川810	9:00～17:45 （平日）	倉庫 （1F）	無	可	可能	無	可	無	2m （倉庫入口）	0m	無
	⑩島原工業高等学校	島原市本光寺町4353	8:20～16:50 （平日）	東側倉庫	無	可	可能 （短時間のみ）	無	不可	無	0.75m	約20m	無
	⑫島原特別支援学校（本校）	島原市新田町562	9:00～16:45 （平日）	機械室 （1F）	有 段差1（20cm） 段差2（5cm）	難しい	（生徒登下校時）	有 （4トン車以下）	否	有 段差1（20cm） 段差2（5cm）	80cm	約20m	有
F	⑭豊玉高等学校	対馬市豊玉町仁位1331-2	8:30～16:50 （平日）	生物化学準備室（1F）	無	可	可能	有 （高さ3m未満、 幅4m未満）	不可	1箇所有 （20cm程度）	0.67m （生物化学準備室出入口）	約120m	有 （校舎裏出入口 ～武道場前）
	⑮上対馬高等学校	対馬市上対馬町大浦230	8:10～16:40 （平日）	ポンプ室 （1F）	無	可	可能	無	可	1 箇所有 （20cm程度）	1m （ポンプ室出入口）	約40m	有
	⑯杵岐商業高等学校	杵岐市勝本町新城西触282	8:15～16:45 （平日）	ポンプ室 （1F）	有 （20cm程度が1箇所）	可 （狭い）	可	無	可 （大型車両は とりまわしが 難しい）	無	1m （電気室出入口）	数m程度	無