

入札説明書等の質問に対する回答書

No.1

令和7年12月17日

長崎県長崎振興局

長崎港湾漁港事務所 所長 平井 太郎



当該委託業務の質問について、下記のとおり回答いたします。
記

入札予定年月日	令和7年12月23日		
業務の名称	長崎振興局万才町庁舎特定建築物及び建築設備等点検業務委託		
履行箇所	長崎振興局万才町庁舎（長崎市万才町3番17号）		
当該委託業務の質問について、下記のとおり回答します。			
記			
質問			
1. 仕様書 5. 業務内容 （1）特定建築物及び建築設備等の点検 ※外壁打診調査について 調査は赤外線調査（テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものを含む）を基本とする。 とありますが、ここで言われる打診調査とは「10年毎の外壁全面打診」と考えるものでしょうか。 また、その場合は調査面積の数量をご指示いただけますでしょうか。			
回答			
1. 打診調査は「10年毎の外壁全面打診」です。 調査面積は2,439.86㎡です。			
機 関 名	長崎港湾漁港事務所	担当課(室)名	総務課