

高圧ガス製造設備保安検査点検表(液石則第9条関係・移動式)

車両ナンバー: _____

1. 事業所概要

事業所名称					
事業所所在地		〒			
許可年月日・番号		年 月 日		第 号	
検査対象設備処理能力		ガス名 Nm ³ /日			
製 造 設 備	容 器		処 理 設 備		
	容 量		名 称		
	型 式		型 式		
	製作所		処理能力		
	容器再検査	年 月	開放検査	年 月	
保安検査	年 月 日 氏名		印	氏名 印	
協会指導	年 月 日 氏名		印	氏名 印	
立会者	保安検査	氏名	印	協会指導	氏名 印

2. 記録簿

危害予防規程	S・H・R 年 月 日 認可・届出 有 ・ 無				
保安教育計画	保安教育計画書	S・H・R 年 月 日 有 ・ 無			
	今年度の策定状況	有 ・ 無 適 ・ 否			
定期自主検査	自 年 月 日 実施者				
	至 年 月 日				
容器の再検査	自 年 月 日 実施者				
	至 年 月 日				
申請書類等の整備	適 ・ 否		日常点検	適 ・ 否	
基準類の整備状況	適 ・ 否		受払記録	適 ・ 否	
設備台帳補修記録	適 ・ 否				
保安教育実施記録	有 ・ 無		交替勤務引継体制	適 ・ 否	
防災訓練実施記録	有 ・ 無		実 施 日	年 月 日	

3. 保安管理組織

保安統括者	職 : 氏名:	同代理者	職 : 氏名:
保安係員	氏名 : 免状 : 講習 : H・R 年	同代理者	氏名 : 免状 : 講習 : H・R 年

* 「結果」欄以外は検査前に必ず記入しておくこと。

4 - 1 . 移動式製造設備に係る技術基準(液石則第9条第1項関係)

検査項目	方 法	内 容	結 果	備 考(第9条)
1 . 引火性物質等の有無	目 視	・ 引火性・発火性堆積物 : 有 ・ 無	適 不 適	第 1 項第 1 号
2 . 警 戒 標	目 視	・ 警戒標識 : 有 ・ 無 ・ 管理状況 : 適 ・ 否	適 不 適	第 1 項第 2 号
3 . 耐压試験	目 視 記 録	・ 製造設備は常用圧力の1.5倍の圧で漏えいしない 試験圧力 : MPa	適 不 適	第 1 項第 3 号 (第 6 条第 1 項 第17号)
3 . 気密試験	目 視 記 録	・ 製造設備は常用以上の圧力で漏えいしない 試験圧力 : MPa 使用ガス名 :	適 不 適	第 1 項第 3 号 (第 6 条第 1 項 第18号)
3 . 肉厚計測	計 測 記 録	・ 記録の保存 : 有 ・ 無 ・ 計測年月日 : 年 月 日	適 不 適	第 1 項第 3 号 (第 6 条第 1 項 第19号)
4 . 消火設備	目 視 記 録	・ 消火器の設置個数 : 個 ・ 消火器の管理状況 : 適 ・ 否	適 不 適	第 1 項第 4 号
5 . 容器置場	目 視 記 録 計 測	・ 容器置場面積 : m ² イ . 警 戒 標 : 有 ・ 無 ロ . 第一種置場距離 : 法定 m 、実測 m 第二種置場距離 : 法定 m 、実測 m ハ . 障壁の有無 : 構造() ホ . 滞留しない構造 : 有 ・ 無 ヘ . 消火設備の設置状況 : 個 消火設備の管理状況 : 適 ・ 否	適 不 適	第 1 項第 5 号 (第 6 条第 1 項 第35号のイ、 ハ、二、ヘ、ト、 チ)

4 - 2 . 移動に係る技術基準(液石則第48条関係)

検査項目	方 法	内 容	結 果	備 考
1.警 戒 標	目 視	・警戒標の掲示 : 有 ・ 無	適 不 適	第1号
2 . 温 度 計	目 視 記 録	・充てん容器は、常に40 以下に保つこと。 ・温度計の比較テストを行い、記録を保管すること。	適 不 適	第 2 号
3 . 防 波 板 4 . 検 知 棒	目 視 記 録	・防波板の設置 : 有 ・ 無 ・高さ検知棒 : 適 ・ 否	適 不 適	第 3 号 第 4 号
5 . バンパー 6 . と弁との 距 離	測 定 記 録	・バンパーと弁(緊急遮断弁又は容器元弁)までの水平距離 後部取出し式容器 : 法定40cm以上 後部取出し式以外の容器 : 法定30cm以上	適 不 適	第 5 号
7 . 附 属 品 操 作 箱	目 視 記 録	・操作箱の材質 : ・操作箱の補強 : 有 ・ 無 ・バンパーとの距離(右側以外) : 法定20cm以上	適 不 適	第 7 号
8 . ガス漏洩 防止措置	目 視	・ガス漏洩防止措置(附属品が突出した容器) : 有 ・ 無 ・ 不要	適 不 適	第 8 号
9 . 液 面 計 の 材 料	目 視	・ガラス等損傷しやすい材料を用いたものを使用しない	適 不 適	第 9 号
10 . バルブ等の 識別措置	目 視	・バルブの開閉方向、開閉状態等の識別措置 : 有 ・ 無	適 不 適	第10号
11 . 開始時等 の 点 検	記 録	・移動開始時及び終了時の点検 : 有 ・ 無・ ・補修等の記録 : 有 ・ 無	適 不 適	第11号
12 . 消火設備 防災工具等	目 視	・消火設備の携行 : 有 ・ 無 ・防災資材の携行 : 有 ・ 無 ・防災工具の携行 : 有 ・ 無	適 不 適	第12号
14 . 移 動 15 . 監 視 者	目 視	・有 資 格 者 : 名 ・免状、修了証の携行 : 有 ・ 無	適 不 適	第14号 第15号
16 . 連絡等 の 措 置	目 視	・荷送人への連絡措置 : 有 ・ 無 ・荷送人等の応援措置 : 有 ・ 無	適 不 適	第16号
18 . 注意書面 の携帯義務	目 視	・イエローカードの携帯 : 有 ・ 無	適 不 適	第18号

4 - 3 . 技術基準(その他)

検査項目	方 法	内 容	結 果	備 考
1．圧 力 計	目 視 試 験 記 録	・最高最低圧力の表示：有 ・ 無 ・有効年月の表示：有 ・ 無 ・試験年月日：年 月 日	適 不 適	
2．安全装置	試 験 記 録	・検査年月日：年 月 日 ・吹始圧：設定圧力の90%以上、100%以下 ・吹止圧：設定圧力の80%以上	適 不 適	容器則第29条 第6号
3．容 器 の 表 示	目 視	・可燃性：ガス名の朱書：有 ・ 無	適 不 適	容器則第10条 第2号
4．緊急遮断 装 置 (4,000 以上)	目 視 試 験	・操作機構：ワイヤー式 ・ 油圧式 ・作 動：速やかに作動すること。	適 不 適	容器則第19条 第5号

5. 氣密試驗結果

漏洩：有・無	処置：済・否（処置者：_____）
漏洩箇所：_____	

6. 指示、指導事項

[illegible]