

高圧ガス製造設備保安検査点検表(一般則第8条関係・移動式)

車両ナンバー:

1. 事業所概要

事業所名称			
事業所所在地	〒		
許可年月日・番号	年 月 日		第 号
検査対象設備処理能力	ガス名 Nm ³ / 日		
製造設備	容器		処理設備
	容量		名称
	型式		型式
	製作所		処理能力
容器再検査	年 月	開放検査	年 月
保安検査	年 月 日	氏名	印 氏名 印
協会指導	年 月 日	氏名	印 氏名 印
立会者	保安検査	氏名	印 協会指導 氏名 印

2. 記録簿

危害予防規程	S・H・R 年 月 日	認可・届出有・無	
保安教育計画	保安教育計画書 S・H・R 年 月 日	有・無	
	今年度の策定状況	有・無 適・否	
定期自主検査	自 年 月 日	実施者	
	至 年 月 日		
容器の再検査	自 年 月 日	実施者	
	至 年 月 日		
申請書類等の整備	適・否	日常点検	適・否
基準類の整備状況	適・否	受払記録	適・否
設備台帳補修記録	適・否		
保安教育実施記録	有・無	交替勤務引継体制	適・否
防災訓練実施記録	有・無	実施日	年 月 日

3. 保安管理組織

保安統括者	職: 氏名:	同代理人	職: 氏名:
保安係員	氏名: 免状: 講習: H・R 年	同代理人	氏名: 免状: 講習: H・R 年
保安監督者	氏名: 資格:		

* 「結果」欄以外は検査前に必ず記入しておくこと。

4 - 1. 移動式製造設備に係る技術基準(一般則第8条第1項関係) ガス名

検査項目	方法	内 容	結果	備 考
1. 引火性物質等の状況	目 視	・引火性・発火性堆積物 : 有 ・ 無	適 不 適	第1項第1号
2. 警 戒 標	目 視	・警 戒 標 識 の 揭 示 : 有 ・ 無 ・警戒標識の維持管理状況 : 適 ・ 否	適 不 適	第1項第2号 例示基準1
3. 耐圧試験	目 視 試 験 記 録	・製造設備は常用圧力の1.5倍の圧力で漏えいしない 試験圧力 : MPa 非破壊検査(肉厚計測除く)の実施記録 年 月	適 不 適	第1項第3号 例示基準7
4. 気密試験	試 験 記 録	・製造設備は常用以上の圧力で漏えいしない 試験圧力 : MPa 使用ガス名 :	適 不 適	第1項第3号 例示基準7
5. 肉厚計測	測 定 記 録	・記録の保存 : 有 ・ 無 ・計測年月日 : 年 月 日	適 不 適	第1項第3号 例示基準8
6. 消火設備 (可燃性・酸素)	目 視	・消火器の設置個数 : B - × 個 ・消火器の管理状況 : 適 ・ 否	適 不 適	第1項第4号 例示基準31
7. 容器置場	目 視 計 測	・容器置場面積 : m ² イ. 警 戒 標 : 有 ・ 無 ハ. 第一種置場距離 : 法定 m 、 実測 m 第二種置場距離 : 法定 m 、 実測 m 二. 障壁の有無 : 構造() ヘ. 滞留しない構造(可燃性ガス) : 適 ・ 否 ヌ. 消火設備の設置状況(可燃性ガス・酸素) (個) 適 ・ 否	適 不 適	第1項第5号 (第6条第1項 第42号イ、ハ、 二、ホ、ヘ、ヌ の準用) 例示基準1 例示基準6 例示基準22

4 - 2. 移動に係る技術基準(一般則第49条第1項関係)

ガス名

検査項目	方法	内 容	結果	備 考
1. 警 戒 標	目 視	・警戒標の掲示 : 有 ・ 無	適 不 適	第1項第1号 例示基準1
2. 温 度 計	記 録	・比較テストを行い、記録を保管すること ・温度、圧力換算表の携帯	適 不 適	第1項第4号 例示基準65
3. 容 器	目 視 記 録	・防波板の設置 : 有 ・ 無 ・高さ検知棒 : 適 ・ 否	適 不 適	第1項第5、6号 例示基準66、67
4. バンパーと弁との距 離	目 視 記 録	・バンパーと弁(緊急遮断弁又は容器元弁)までの水平距離 後部取出し式容器 : 法定40cm以上 後部取出し式以外の容器 : 法定30cm以上	適 不 適	第1項第7号 第1項第8号
5. 附 属 品 操 作 箱	目 視 記 録	・操作箱の材質 : ・操作箱の補強 : 有 ・ 無 ・バンパーとの距離(右側以外) : 法定20cm以上	適 不 適	第1項第9号 例示基準68
6. ガス漏洩 防 止 措 置	目 視	・ガス漏洩防止措置(附属品が突出した容器) : 有 ・ 無 ・ 不要	適 不 適	第1項第10号 例示基準69
7. 液 面 計 の 材 料	目 視	・ガラス等損傷しやすい材料を用いたものを使用しない (可燃性ガス、毒性ガス、酸素)	適 不 適	第1項第11号 例示基準70
8. バルブ等の 識 別 措 置	目 視	・バルブの開閉方向、開閉状態の表示等 有 ・ 無	適 不 適	第1項第12号 例示基準71
9. 開始時等 の 点 検	記 録	・移動開始時及び終了時の点検 : 有 ・ 無 ・補修等の記録 : 有 ・ 無	適 不 適	第1項第13号 例示基準72
10. 消火設備 防災工具等 (可燃性ガス、酸素)	目 視	・消火設備の携行 : 有 ・ 無 ・防災資材の携行 : 有 ・ 無 ・防災工具の携行 : 有 ・ 無	適 不 適	第1項第14号 例示基準73
11. 移 動 監 視 者	目 視	・有 資 格 者 : 名 ・免状、修了証の携行 : 有 ・ 無	適 不 適	第1項第17号 第1項第18号
12. 連 絡 等 の 措 置	目 視	・荷送人への連絡措置 : 有 ・ 無 ・荷送人等の応援措置 : 有 ・ 無	適 不 適	第1項第19号 例示基準75
13. 注意書面の 携 帯 義 務	目 視	・イエローカードの携帯 : 有 ・ 無	適 不 適	第1項第21号

4 - 3. 技術基準(その他)

ガス名

検査項目	方法	内容	結果	備考
1. 圧力計	目視 試験記録	・最高最低圧力の表示：有・無 ・有効年月の表示：有・無 ・試験年月日： 年 月 日	適 不適	
2. 安全装置	試験記録	・検査年月日： 年 月 日 ・吹始圧：設定圧力の90%以上、100%以下 ・吹止圧：設定圧力の80%以上	適 不適	容器則第19条
3. 容器の表示	目視	・可燃性：ガス名の朱書：有・無 ・その他：ガス名の表示：有・無	適 不適	容器則第10条
4. 緊急遮断装置 (4,000L以上)	目視及び試験	・操作機構：ワイヤー式・油圧式・気圧式 ・作動：すみやかに作動すること	適 不適	容器則第19条

5. 気密試験結果

漏 洩 : 有 · 無	処 置 : 済 · 否 (処置者 :)
-------------	----------------------

6. 指示・指導事項